Управление по образованию и науке
администрации города Сочи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 87 г. СОЧИ
Курская ул., д. 56/1, Л-212
город Сочи, Краснодарский край, 354212.
E-mail: dou87@edu.sochi.ru
http://www.sochi-schools.ru\d087

Начальнику ОНД и ПР Лазаревского района
Никитину А.Ю.

Исх №10 от 02.04.2021 г.

Уважаемый Артем Юрьевич!

Во исполнение Предписания №34/1/17 от 01.04.2021 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Сочи отделением НД и ПР Лазаревского района , направляем Вам отчет об исполнении предписания:

№ пред писания	**Вид нарушения обязательных требова-ний пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного наруше-ния**	**Принятые меры**
1	**2**	**3**
1.	Допускается эксплуатация неисправного устройства самозакрыва-ния двери, отделяющей коридор от лестничной клетки на 2 этаже.	Устранено (заменен дверной доводчик)
2.	Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем	Лестничные маршы освобождены
3.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	Частичная перезарядка огнетушителей
4.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, за-щищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигна-лизации указывается группа контролируемых	Необходимая информация размещена

5.	Допускается использование электронагревательными приборами (кипятильник), не имеющими устройств тепловой защиты в помещении охраны (п. 35 – ППР в РФ)	Изьяты на посту охраны электронагревательные приборы, проведен инструктаж по ТБ с сотрудниками
6.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарной безопасности в РФ № 1479. (п. 2 ППР в РФ)	Инструкции приведены в соответствие с требованиями
7.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант)	Приобретены и вывешены указатели к ПГ

Заведующий МДОБУ детский сад №87 И.В.Нибова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 8BB574200056E155B61506C13D7B9BAF72B6EDDD
Владелец: **Нибова Ирина Владимировна**
Действителен: с 02.06.2021 по 02.06.2022